株式会社ADI
安田　様

お世話になっております。
川越建築安全センターの山下と申します。

ご相談ありました、志木市中宗岡の４３条許可の件で
ご連絡させていただきます。

法第43条第2項第2号許可の許可条件等は下記となります。

【許可基準】

建築基準法第43条第2項第2号 包括同意基準 第2 第3項(1)ア に該当

【許可条件】

〇階数は3階建て以下とすること
〇包括同意基準　第2 第1項(1),(2),(3),(4)に適合させること
〇包括同意基準 第2 第3項(2)に適合させること
〇消防とは別途協議をすること

※なお、包括同意基準、合意書様式、許可申請添付図書等はこちらのページをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/b1103/43soudan.html

以上となります。
よろしくお願いいたします。
－－－－－－－－－－－－－－＊－－－

埼玉県
都市整備部 川越建築安全センター

建築確認担当 主任 山下 亮

〒350-1124
埼玉県川越市新宿町1-17-17
（ウエスタ川越公共施設棟内 川越地方庁舎４階）

Tel： 049-243-2746
Fax： 049-243-3561

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

At Fri, 18 Aug 2023 15:22:41 +0900

安田克志 <kts1228@adi.mie.jp> wrote:
川越建築安全センター ご担当者 様

お世話になります。
資料の件につきご確認及び調査依頼申し上げます。
遠方の為、メールにて送付致しますが何卒宜しく
ご査収の程お願い申し上げます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
株式会社ＡＤＩ
代表取締役　安田 克志　(一級建築士・宅地建物取引士)
〒513-0817 三重県鈴鹿市桜島町3丁目11番2
☎：059-380-3077　　FAX：059-380-3088
Mobile Phone：090-6077-0539
URL：http://adi.mie.jp
E-mail：info@adi.mie.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■